

**Casistica non conformità verifiche negative periodo dal 13/09/04 al 30/04/2006**

Cod.	Descrizione non conformità	Qta	%
TA	manca termostato ambiente	78	25%
FPC	manca foro prelievo campioni	49	16%
TF	canale fumo deteriorato	28	9%
FA	foro di ventilazione assente	26	8%
TFS	canale fumo con sezione non corretta	25	8%
FP	foro di ventilazione sottodimensionato	21	7%
LNA	locale caldaia non adeguato	19	6%
REI	manca porta REI	15	5%
IEL	impianto elettrico non conforme (es.mancanza messa a terra o differenziale)	15	5%
TC	canale fumo con più di tre curve	10	3%
COA	CO anomalo (fra 200 e 1000 ppm) critico se associato a ventilazione insufficiente e/o scadente evacuazione prodotti della combustione	6	1,95%
RS	rendimento scarso (inferiore al minimoprevisto dalla legge)	5	1,63%
ZZZ	non classificabile	4	1,30%
CF	canna fumaria/camino non adeguata	2	0,65%
NOAN	manca analisi fumi	2	0,65%
RS	rendimento scarso (inferiore al minimoprevisto dalla legge)	1	0,33%
OLD	caldaia vecchia non riparabile	1	0,33%
	Totale	307	